



LABTECH s.r.o., zkušební laboratoře č. 1147 akreditované ČIA

Hygienická laboratoř Klatovy
Pod Nemocnicí 683, 339 01 Klatovy



L 1147

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. B 13400/2015

Strana: 1

Stran celkem: 1

Datum příjmu: 10.9.2015

Zákazník: Městský úřad Nalžovské Hory
Nalžovské Hory 104/I
341 01 Horažďovice

Analyzovaný materiál: pitná voda dle 252/2004 Sb.

Datum ukončení analýzy: 14.9.2015

Datum odběru: 10.9.2015

Odběr provedl: Zákazník Kuzník, Aquašumava s.r.o., osvědčení č. 407

Typ odběru vzorku: Odběr pitné vody-zákazník

Konzervace po odběru: chlazením

Číslo prot. o odběru: 15/1050 - 15/1054

Č. vzorku	Označení vzorku
K9043	Velenovy, č.p. 91 - RD; vz. č. 15/1052

Limitní hodnoty převzaty z přílohy č. 1 k vyhlášce č. 252/2004 Sb.

Parametr	jednotka	č.vzorku: K9043	NM	norma	Identifikace zkušební metody	Akr
Železo	mg/l	0,09	10%	max. 0,2	SPE 26: ČSN ISO 6332 (4)	A

Poznámka:

Číslice u označení SOP označuje pracoviště, na kterém byl parametr stanoven: 1-Labtech Brno, Polní 23/340, 639 00 Brno;

2-Labtech Paskov, Rudé armády 637, 739 21 Paskov; 4-Labtech Klatovy, Pod Nemocnicí 683, 339 01 Klatovy;

4a-Labtech Sušice, Pražská 1087, 342 01 Sušice

Nejistota měření (NM) je definována jako rozšířená nejistota měření na hladině významnosti 95% s koeficientem rozšíření $k=2$ a nezahrnuje nejistotu odběru. Nejistota je vyjádřena v souladu s EA-4/16. K hodnotám výsledků pod spodní a nad horní mezí stanovitelnosti se nejistota nevztahuje.

Informace "Akr" rozlišuje akreditované (A) a neakreditované (N) standardní operační postupy (SOP). Zkoušky s uděleným flexibilním rozsahem akreditace jsou označeny FRA 1 (typ 1) a FRA 2 (typ 2). Akreditované zkoušky provedené v jiné laboratoři jako subdodávky jsou označeny SA.

Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů uvedených výše.

Protokol nenahrazuje jiné dokumenty, např. správního charakteru a státního odborného dozoru.

Tento protokol může být reprodukován pouze celý, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře.

Protokol vystaven:
14.9.2015

Ing. Hana Nebeská
zástupce vedoucího Hygienické laboratoře Klatovy

