



MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

Odbor výstavby a územního plánování

Váš dopis ze dne: 2.2.2021
Naše č.j.: MH/03685/2021
Spisová značka: MH/01717/2021/OVÚP/Su

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Jitka Stulíková
Telefon: 371 430 542
E-mail: jstulikova@muhorazdovice.cz

Datum: 15.3.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, kterou zastupuje ProjektEL s.r.o., IČO 28044711, Masarykova 436, Klatovy III, 339 01 Klatovy 1

(dále jen "žadatel") podal dne 2.2.2021 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

"Ústaleč, KT, náves - NN" Nalžovské Hory, Ústaleč

na pozemku st. p. 11, 12/1, 13, 14, 15, 17/1, 18, 20/2, 21/1, 21/2, 22/2, 27, 28/1, 29, 30, 32, 33/2, 34/1, 34/2, 35, 36, 58, 67, 70, 78, 82, 83, 93, 95, 99, 100, 119, parc. č. 40/2, 59/1, 60, 63/2, 69, 71, 105/1, 105/2, 105/5, 106/1, 107, 113/9, 129/2, 136/2, 138/1, 139/1, 139/16, 139/17, 139/32, 139/34, 140/1, 140/2, 185/4, 185/5, 185/6, 185/7, 186/2, 250/4, 250/5, 871/6, 1798/1, 1798/2, 1799, 1800/1, 1801, 1825/2, 1825/59, 1825/60, 1825/61, 1825/62, 1825/63, 1825/66, 1825/67, 1825/72, 1825/73, 1825/74, 1825/76, 1825/77, 1825/80, 1825/81, 1826/1, 1827, 1837, 1839 v katastrálním území Ústaleč, obec Nalžovské Hory.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavba obsahuje:

- Předmětem projektové dokumentace je výstavba nových zemních kabelů nízkého napětí a souvisejícího technologického zařízení (přípojkové a rozpojovací skříňe), v části obce Ústaleč. Součástí stavby je nový kabelový rozvod pro veřejné osvětlení.

Kabely NN - Popis trasy

1) Z rozvaděče NN stávající trafostanice Ústaleč - Seník KT_0486 se vyvede zemní kabel AYKY 3x240+120, který povede v zeleném pásu vedle stávající komunikace přes p.p.č. 250/4, 250/5, 1825/2, 871/6, protlakem přejde komunikaci p.p.č. 1825/80, v zeleném pásu mimo komunikaci povede přes p.p.č. 1825/59, 1825/60, 1825/61, 1825/62, 1825/63, 1825/67, 1825/66, 1825/72 - zde zasmyčkuje novou rozpojovací skříň SS200 v plastovém pilíři R47, dále povede přes p.p.č.1825/73, 1825/74, 1825/81, zde přejde komunikaci, zasmyčkuje novou přípojkovou skříň SS100v plastovém pilíři č. 82, opět přejde komunikaci p.p.č. 1825/77 a ukončí se v nové rozpojovací skříni SD722 v plastovém pilíři R37 osazené na p.p.č. 1798/1.

Z nové rozpojovací skříňe SS200 R47 se vyvede nový kabel AYKY 4x35, který přejde protlakem komunikaci a vyvede se na nový betonový stožár lb9/3 osazený na místě

stávajícího lb9/1,5 č.121, na kterém se kabel AYKY 4x35 propojí se stávajícím vedením vzduch NN.

2) Z nové rozpojovací skříně SD722 v plastovém pilíři R37 se vyvede nový zemní kabel AYKY 3x240+120, který přejde přes p.p.č. 1825/81, 1825/77 na p.p.č. 1839, po které povede mimo komunikaci v zeleném pásu, a ukončí se v nové rozpojovací skříně SR502 R38 v plastovém pilíři osazené na p.p.č. 1839 u stávajícího oplocení zahrádek. Souběžně bude mezi rozpojovacími skříněmi SD722 R37 a SR502 R38 s kabelem AYKY 3x240+120 veden kabel AYKY 3x120+70.

3) Z nové rozpojovací skříně SR502 R38 se vyvede nový zemní kabel AYKY 3x120+70, který povede přes p.p.č. 1839 na p.p.č. 1798/1, dále přejde na p.p.č.- st.21/2, kde zasmyčkuje nové přípojkové skříně SS100 v plastovém pilíři č.1, 58, přejde komunikaci 1826/1 na p.p.č. 186/2 a 1827 opět na p.p.č. 186/2 zasmyčkuje nové přípojkové skříně v plastovém pilíři SS100 č.73, a SS200 č.85 přejde komunikaci p.p.č. 1827 na p.p.č. 140/1 a ukončí se v nové rozpojovací skříně SD622 v plastovém pilíři R39 osazené na p.p.č. 1800/1. Z rozpojovací skříně SD622 R39 se vyvede nový zemní kabel AYKY 3x120+70 na stávající betonový stožár lb9/10 č.8, kde se propojí se stávajícím vedením NN.

4) Z nové rozpojovací skříně SD622 v plastovém pilíři R39 se vyvede nový zemní kabel AYKY 3x120+70, který povede přes p.p.č.1800/1, 139/16, přejde komunikaci p.p.č. 140/1, zasmyčkuje novou rozpojovací skříně SS200 v plastovém pilíři R40 osazenou na p.p.č.140/1 v linii stávajícího oplocení č.p.72, přejde zpět přes komunikaci do zeleného pásu na p.p.č. 139/16, zasmyčkuje novou přípojkovou skříně v plastovém pilíři SS100 č.70, 67, přejde komunikaci p.p.č. 1800/1 na p.p.č. 138/1- zde zasmyčkuje novou přípojkovou skříně v plastovém pilíři SS100 č.70, 67, zasmyčkuje novou přípojkovou skříně v plastovém pilíři SS100 č.70, 67, 30, 31 opět přejde komunikaci na p.p.č. 1800/1 zasmyčkuje novou přípojkovou skříně v plastovém pilíři SS100 č.66, 45, dále povede na p.p.č. 139/1, přejde komunikaci a ukončí se v nové rozpojovací skříně SD722 v plastovém pilíři R40.

Z rozpojovací skříně SS200 v plastovém pilíři R40 osazenou na p.p.č.140/1 se vyvede nový zemní kabel AYKY 4x35, který povede po p.p.č. 140/1 a ukončí se ve stávající přípojkové skříně SS100 v plastovém pilíři P11 u p.p.č. 140/6 .

5) Z rozvaděče NN stávající trafostanice Ústaleč- obec KT_0483 se vyvedou 2 nové zemní kabely NN AYKY 3x120+70, které povedou po p.p.č. 138/1 v zeleném pásu mimo stávající cestu, přejdou místní komunikaci p.p.č. 1800/1 a oba se ukončí v nové rozpojovací skříně SD722 v plastovém pilíři R40. Jeden kabel v trase zasmyčkuje novou přípojkovou skříně v plastovém pilíři SS100 č.P7 a 32.

6) Z nové rozpojovací skříně SD722 v plastovém pilíři R40 se vyvede nový zemní kabel AYKY 3x120+70, který povede přes p.p.č. 139/1 v zeleném pásu mimo komunikaci, v trase zasmyčkuje novou přípojkovou skříně v plastovém pilíři SS100 č.43, 65, u č.e.28 přejde místní komunikaci a ukončí se v nové rozpojovací skříně SR502 v plastovém pilíři R41.

7) Z nové rozpojovací skříně SR502 v plastovém pilíři R41 se vyvede v trase nového kabelu AYKY 3x120+70 nový zemní kabel AYKY 4x35, který se ukončí ve stávající přípojkové skříně HDS E28.

Z nové rozpojovací skříně SR502 v plastovém pilíři R41 se vyvede nový zemní kabel AYKY 3x120+70, který povede po p.p.č. 139/1 a ukončí se v nové rozpojovací skříně v plastovém pilíři SR822 R19 osazené na místě stávající skříně SS300.

Z nové rozpojovací skříně SR502 v plastovém pilíři R41 se vyvede nový zemní kabel AYKY 3x120+70, který povede po p.p.č. 139/1, přejde místní komunikaci a ukončí se v nové přípojkové skříně v plastovém pilíři SS100 č.95.

8) Z nové rozpojovací skříně SD722 v plastovém pilíři R40 se vyvede nový zemní kabel AYKY 3x120+70, který povede přes p.p.č.139/1, přejde místní komunikaci p.p.č. 1800/1 na p.p.č. 138/1, kde povede v zeleném pásu mimo komunikaci, v trase zasmyčkuje novou přípojkovou skříň v plastovém pilíři SS100 č.33, 51, přejde komunikaci na p.p.č. 139, kde zasmyčkuje stávající přípojkovou skříňku SS 200 X5, protlakem přejde komunikaci p.p.č. 1801 na p.p.č. 113/9, kde se ukončí v nové rozpojovací skříně v plastovém pilíři SR502 R4 osazené u stávajícího příhradového stožáru PS9/20 č.33. Z nové rozpojovací skříně SR502 v plastovém pilíři R4 se vyvede nový zemní kabel AYKY 3x120+70, který se vyvede na stávající příhradový stožár PS9/20 č.33.

9) Z rozvaděče NN stávající trafostanice Ústaleč- obec KT_0483 se vyvede nový zemní kabel AYKY 3x120+70, který povede přes p.p.č.138/1, 105/1, zasmyčkuje novou rozpojovací skříň v plastovém pilíři SS100 R42 osazenou na p.p.č. 105/1 u oplocení p.p.č.105/3, zasmyčkuje novou přípojkovou skříň SS100 č.84 osazenou na stávající podezdívce p.p.č. 105/5, přejde p.p.č. 1799 na p.p.č.1837 a p.p.č. 60 - zde zasmyčkuje přípojkovou skříň SS100 č.27 osazenou u oplocení p.p.č. 61, přejde místní komunikaci p.p.č.1798/1 a ukončí se v nové rozpojovací skříně v plastovém pilíři SR502 R38. Z rozpojovací skříně v plastovém pilíři SS100 R42 se vyvede nový zemní kabel AYKY 4x35, který protlakem přejde místní komunikaci 1799 na p.p.č. 59/1 . Podél oplocení sportovního areálu, pak kabel povede až ke stávajícímu betonovému stožáru, kde se přes kabelovou spojku propojí se stávajícím kabelem AYKY 4x35 vedoucím k objektu hasičárny.

10) Z nové rozpojovací skříně SD722 v plastovém pilíři R37 se vyvede nový zemní kabel AYKY 3x120+70, který povede přes p.p.č.1798/1 v zeleném pásu mimo komunikaci, zasmyčkuje novou přípojkovou skříň v plastovém pilíři SS100 č.6, 64 a ukončí se v nové rozpojovací skříně v plastovém pilíři SR502 R43 osazené na p.p.č. 1798/1 u objektu č.p.7.

11) Z nové rozpojovací skříně v plastovém pilíři SR502 R43 se vyvede nový zemní kabel AYKY 4x35, který povede přes p.p.č. 1798/1, na p.p.č. st.30, kde zasmyčkuje novou přípojkovou skříň v plastovém pilíři SS100 č.9, přejde na p.p.č. st.29 a v zeleném pásu mimo cestu povede ke vstupním vratům č.p.8, kde se ukončí v nové přípojkové skříně v plastovém pilíři SS100 č.8

12) Z nové rozpojovací skříně SD722 v plastovém pilíři R37 se vyvede nový zemní kabel AYKY 3x120+70, který povede přes p.p.č.1798/1, 1798/2, přejde místní komunikaci p.p.č.1798/1, zasmyčkuje novou přípojkovou skříň v plastovém pilíři SS100 č.25, 26, 24, a ukončí se v nové rozpojovací skříně v plastovém pilíři SR502 R44 osazené na p.p.č. 1798/1 u oplocení p.p.č. 71. Z nové rozpojovací skříně SR502 v plastovém pilíři R44 se vyvede nový zemní kabel AYKY 3x120+70, který povede na stávající betonový stožár lb9/10 č.86, na kterém se propojí se stávajícím vedením NN.

13) Z nové rozpojovací skříně SR502 v plastovém pilíři R44 se vyvede nový zemní kabel AYKY 3x120+70, který povede přes p.p.č.1798/1, zasmyčkuje novou přípojkovou skříň v plastovém pilíři SS100 č.11 a dále povede na stávající betonový stožár lb9/10 č.94 na p.p.č. 1798/1, na kterém se propojí se stávajícím vedením NN.

14) Z nové rozpojovací skříně v plastovém pilíři SR502 R43 osazené na p.p.č. 1798/1 u objektu č.p.7 se vyvede nový zemní kabel AYKY 4x35, který povede přes p.p.č. 1798/1, 1798/2, kde povede v zeleném pásu mimo komunikaci na p.p.č. st.32, kde se ukončí v nové přípojkové skříně v plastovém pilíři SS200 č.81.

15) Na stávající lb9/6 č.92 osazeném na p.p.č. 1826/1 se umístí nová rozpojovací skříň SV201 R45. Z této skříně se vyvede nový zemní kabel AYKY 4x34, který povede přes p.p.č. 1826/1, 186/2 na p.p.č. 185/4 a ukončí se v nové přípojkové skříně v plastovém pilíři

SS200 č.20. Z druhé sady pojistek se vyvede nový zemní kabel AYKY 4x34, který povede přes p.p.č. 1826/1, 186/2, zasmyčkuje novou přípojkovou skříň v plastovém pilíři SS100 č.E3 a dále povede po p.p.č. 186/2 a ukončí se v nové přípojkové skříni v plastovém pilíři SS200 č.E31.

16). V trase nových kabelů bude do společné rýhy uložen kabel VO AYKY 4x16 - investor Město Nalžovské Hory.

Trasy kabelů jsou navrženy v mimo stávající podzemní inženýrské sítě, přípojkové skříně na veřejném prostranství, v oplocení nebo ve zdi jednotlivých objektů.

Uložení kabelů NN bude v kabelové rýze 35/50 v prostoru chodníků, 35/80 v volném terénu a 50/120 v komunikaci.

Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování, úřední dny pondělí a středa od 8,00 - 11,00 a 12,00 - 17,00 a pátek od 8,00 - 11,00 hodin).

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 39, 77, 81, parc. č. 28/1, 33, 40/1, 40/3, 41, 61, 67, 78, 80, 105/3, 109, 131, 133/1, 133/3, 135, 138/2, 142/2, 185/2, 186/5, 871/3, 871/4, 871/8, 871/39, 871/40, 871/42, 871/43, 871/44, 871/45, 871/46, 871/55, 871/56, 871/57, 871/59, 1010/1, 1018/4, 1798/3, 1833, 190/19, 139/37 v katastrálním území Ústaleč

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Nalžovské Hory, Ústaleč č.p. 17, č.p. 69 a č.p. 71

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhopat důkazy a činit jiné návrhy do 15 dní ode dne doručení oznámení. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze

v rozsahu, v jakém je projednáváným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Jitka Stulíková

Oprávněná úřední osoba odboru výstavby a ÚP

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách Městského úřadu Horažďovice a příslušného obecního úřadu a zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněno Městským úřadem Horažďovice způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Za den vyvěšení se považuje den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Úřední deska:

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

.....
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

Po sejmутí a potvrzení tohoto oznámení zašle příslušný obecní úřad doklad o zveřejnění zpět na Městský úřad Horažďovice.

Dálkový přístup:

Zveřejněno dne: Sejmuto dne:

.....
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

ProjektEL s.r.o., IDDS: xazu664

sídlo: Masarykova č.p. 436, Klatovy III, 339 01 Klatovy 1

zastoupení pro: ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2



Kolinec

Týn

515

1

sídlo: Vyskočilova č.p. 1442/1b, 140 00 Praha 4-Michle

Západočeské konzumní družstvo Sušice, IDDS: tp2cn7u

sídlo: náměstí Svobody č.p. 135, Sušice I, 342 01 Sušice 1

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

AQUAŠUMAVA s.r.o., IDDS: 6q5usby

sídlo: Chudenín č.p. 30, 340 02 Nýrsko

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

dotčené správní úřady

Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice

Město Nalžovské Hory, IDDS: hhubrtf

sídlo: Stříbrné Hory č.p. 104, Nalžovské Hory, 341 01 Horažďovice


Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01

Horažďovice

Osobám s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 39, 77, 81, parc. č. 28/1, 33, 40/1, 40/3, 41, 61, 67, 78, 80, 105/3, 109, 131, 133/1, 133/3, 135, 138/2, 142/2, 185/2, 186/5, 871/3, 871/4, 871/8, 871/39, 871/40, 871/42, 871/43, 871/44, 871/45, 871/46, 871/55, 871/56, 871/57, 871/59, 1010/1, 1018/4, 1798/3, 1833, 190/19, 139/37 v katastrálním území Ústaleč se oznámení doručuje veřejnou vyhláškou.


ÚSTALEČ
M 1:1000



LEGENDA:

- NOVÝ ZEMNÍ KABEL AYKY 3X240+120 341M
- NOVÝ ZEMNÍ KABEL AYKY 3X120+70 1794M
- NOVÝ ZEMNÍ KABEL AYKY 4X35 514M
- NOVÝ ZEMNÍ KABEL CYKY 4X10 DOMOVNÍ PŘÍVOD
- NOVÝ STROJENÝ ZEMNÍČ FEZN 30/4
- VODOVOD ORIENTAČNĚ AQUA ŠUMAVA
- KANALIZACE ORIENTAČNĚ AQUA ŠUMAVA
- SDĚLOVACÍ KABELY CETIN

PROJEKTOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ProjekTEL, s.r.o. PROJEKČNÍ ČINNOST VE VÝSTAVĚ Masarykova 436 339 01 KLATOVY	
JMĚNO HENEK STANISLAV	JMĚNO HENEK STANISLAV		
KRAJ: PLZEŇSKÝ	OBEC: ÚSTALEČ	DATUM	09/2020
INVESTOR: ČEZ DISTRIBUCE, A.S., TEPLICKÁ 874/8, 405 02 DĚČÍN 4		ZAKÁZKA Č.	IE-12-0007622
NÁZEV STAVBY: ÚSTALEČ, KT. NÁVES - NN		STUPEŇ PD	ÚR
		ARCHIV. Č.	IE-12-0007622
		FORMÁT	
OBSAH VÝKRESU: KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 1		MĚRÍTKO: 1:500	ČÍSLO VÝKRESU: C. 3.1.



ÚSTALEČ

M 1 : 1000

Vodojem50m3

33 STÁVAJ. PS 9/20
R4 NOVA SR502
PLASTOVÝ PILÍR

STÁVAJ. SS200
x5

NOVÁ SS100
51 PLASTOVÝ PILÍR

NOVÁ SS100
33 PLASTOVÝ PILÍR

STÁVAJÍCÍ TS
ÚSTALEČ-OBEC
KT 0483

NOVÁ SS100
PILÍR 32

NOVÁ SS100
PILÍR 32

NOVÁ SS100
PILÍR 32

NOVÁ SS100
PILÍR 32

NOVÁ SS100
PILÍR 32

NOVÁ SS100
PILÍR 32

NOVÁ SS100
PILÍR 32

NOVÁ SS100
PILÍR 32

NOVÁ SS100
PILÍR 32

NOVÁ SS100
PILÍR 32

NOVÁ SS100
PILÍR 32

NOVÁ SS100
PILÍR 32

NOVÁ SS100
PILÍR 32

NOVÁ SS100
PILÍR 32

NOVÁ SS100
PILÍR 32

NOVÁ SS100
PILÍR 32

NOVÁ SS100
PILÍR 32

NOVÁ SS100
PILÍR 32

NOVÁ SS100
PILÍR 32

NOVÁ SS100
PILÍR 32

NOVÁ SS100
PILÍR 32

NOVÁ SS100
PILÍR 32

NOVÁ SS100
PILÍR 32

NOVÁ SS100
PILÍR 32

NOVÁ SS100
PILÍR 32


PROJEKTOVÁTEL:		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	
JMENO	HENĚK STANISLAV	JMENO	HENĚK STANISLAV
KRAJ: PLZEŇSKÝ	OBEC: ÚSTALEČ	PROJEKT: PROJEKT ÚSTALEČ	PROJEKT: PROJEKT ÚSTALEČ
INVESTOR: ČEZ DISTRIBUCE, A.S., TERPŮVÁ 874/8, 405 02 DEČÍN 4		DATA: 09/2020	DATA: 09/2020
NÁZEV STAVBY: ÚSTALEČ, KT, NÁVES - NN		STUPEŇ: PD	STUPEŇ: PD
OBSAH VÝKRESU: KORDINAČNÍ SITUACNÍ VÝKRES 3		ARCHIV. Č.:	ARCHIV. Č.:
		FORMÁT:	FORMÁT:
		MĚRITKO:	MĚRITKO:
		ČÍSLO VÝKRESU:	ČÍSLO VÝKRESU:

LEGENDA:

- NOVÝ ZEMNÍ KABEL AYKY 3X240+120 341M
- NOVÝ ZEMNÍ KABEL AYKY 3X120+70 1794M
- NOVÝ ZEMNÍ KABEL AYKY 4X35 514M
- NOVÝ ZEMNÍ KABEL CYK 4X10 DOMOVNÍ PŘÍVOD
- NOVÝ STROJENÝ ZEMNÍ Č. FEZN 30/4
- VODOVOD OŘEZNÁČNĚ AQUA ŠUMAVA
- KANALIZACE OŘEZNÁČNĚ AQUA ŠUMAVA
- SDELOVACÍ KABELY CETIN

NOVÁ SD622 R39
PLASTOVÝ PILÍR

STÁVAJ. IR9/10



ÚSTALEČ

M 1 : 1000

PROJEKTOVAL:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT			ProjekTEL, s.r.o.
JMÉNO	HENEK STANISLAV	JMÉNO	HENEK STANISLAV		
 1025/2					
KRAJ: PLZEŇSKÝ		OBEC: ÚSTALEČ		DATUM	09/2020
INVESTOR: ČEZ DISTRIBUCE, A.S., TEPLICKÁ 874/8, 405 02 DĚČÍN 4				ZAKÁZKA Č.	1E-12-0007622
NÁZEV STAVBY:				STUPEŇ PD	ÚR
ÚSTALEČ, KT, NÁVES - NN				ARCHI V. Č.	1E-12-0007622
				FORMÁT	
OBSAH VÝKRESU:				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 2				1:500	C. 3. 2.

LEGENDA:

- NOVÝ ZEMNÍ KABEL AYKY 3X240+120 341M
- NOVÝ ZEMNÍ KABEL AYKY 3X120+70 1794M
- NOVÝ ZEMNÍ KABEL AYKY 4X35 514M
- NOVÝ ZEMNÍ KABEL CYKY 4X10 DOMOVNÍ PŘÍVOD
- NOVÝ STROJENÝ ZEMNÍČ FEZN 30/4
- VODOVOD ORIENTAČNĚ AQUA ŠUMAVA
- KANALIZACE ORIENTAČNĚ AQUA ŠUMAVA
- SDĚLOVACÍ KABELY CETIN