



# MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE

Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

**Odbor životního prostředí**

Naše č.j.: MH/06916/2025  
Spisová značka: MH/04757/2025

Vyřizuje: Ing. Martin Škoda  
Telefon: 371 430 548  
E-mail: skoda@muhorazdovice.cz

Datum: 30.04.2025

## ROZHODNUTÍ

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů žadateli a zároveň účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle, kterého zastupuje PUDIS a.s., IČO 45272891, Podbabská č.p. 1014/20, 160 00 Praha 6-Bubeneč,**

**I. vydává povolení záměru – prodloužení platnosti stavebního povolení**  
podle ustanovení § 198 stavebního zákona

**I/22 Nalžovské Hory - silniční průtah s vodohospodářskými objekty**

**SO 303 - Rekonstrukce jednotné kanalizace v km 57,461, 57,495, 57,740 a 57,718;**

**SO 304 - Rekonstrukce zatrubnění potoka v km 57,300 - 58,255;**

**SO 310 - Likvidace studny;**

**SO 320 - Přeložka vodovodu v km 57,495**

(dále jen "záměr") na pozemcích parc. č. 149/8, 149/7, 149/20, 149/24, 149/25, 1851/4, 1851/5, 1852/1, 1856/1, 1856/2, 1897/5, 1897/4, 1897/8 v katastrálním území Nalžovské Hory.

Řízení o povolení záměru bylo zahájeno dnem podání žádosti.

Záměr obsahuje:

**I/22 Nalžovské Hory - silniční průtah s vodohospodářskými objekty**

**SO 303 - Rekonstrukce jednotné kanalizace** v km 57,461, 57, 495, 57,740 a 57,718 - řeší přeložky stávající kanalizace, aby nekolidovala s navrženou dešťovou kanalizací (SO 301 - v rámci povolení komunikace). Zároveň řeší zrušení stávajících vpustí a šachtovpustí.

- přeložka stoky A - kamenina DN 500 v délce 16.25 m. Odlehčovací plastové potrubí přelivu DN 400 v dl - 7,84 m ze šachty JŠ2 bude ukončené ve stávajícím výustním objektu v mostní konstrukci. Další přelivné plastové potrubí DN 500 dl. 8,2 m ze šachty JŠ1 je vyústěno ve stávajícím výustním objektu na břehu Nalžovského potoka. Kanalizační šachty jsou navrženy z betonových prefabrikátů s monolitickým dnem.

údaje o místě:

kraj: Plzeňský  
 obec: Nalžovské Hory  
 katastrální území: Nalžovské Hory  
 č.h.p.: 1-08-01-1000-0-00 Nalžovský potok  
 hydrogeologický rajón: 6310 Krystalinikum v povodí H. Vltavy a Úhlavy  
 název a kód vodního útvaru: HVL\_1210 Černíčský potok od pramene po ústí do toku Otava  
 pozemek: parc. č. 149/20, 149/7, 149/25, 149/24, 1897/8

orientační určení polohy záměru (JTSK): X = 1117051.79, Y = 816913.02  
 X = 1117060.32, Y = 816801.79

- přeložka stok B1 a B2 - Stoka B1 z obetonovaných kameninových trub DN 500 dl. 43,21 m. Stoka B2 zobetonovaných kameninových trub DN 250 dl. 13,07 m. Vybourá se 43 m stávající stoky B1, cca 9 m stoky B2 a jedna spojní šachta. Pozemky 1856/1, 1855/1 a 149/8 v k.ú. Nalžovské Hory

orientační určení polohy záměru (JTSK): X = 1117074.76, Y = 816888.30  
 X = 1117061.76, Y = 816872.90

přeložka stoky B5 - začíná v šachtě JŠ1, vybuduje se nová spojní šachta JŠ2 (do které se zaústí i stoka B6) a nová šachta JŠ3 na stávajícím potrubí. Celkem se jedná o úpravu v délce 44,10 m z kameninových kanalizačních trub. V rámci přeložky se zruší 3 stávající šachty a místo nich se vybudují nové betonové šachty s monolitickým dnem. Vybourá se 44 m stávající kanalizace průměru DN 500 a DN 600. Pozemky 1856/2, 1856/1, 1851/5 v k.ú. Nalžovské Hory

orientační určení polohy záměru (JTSK): X = 1117196.94, Y = 817141.75  
 X = 1117160.73, Y = 817117.86

- Objekty na potrubí - 9 ks nových betonových šachet, výustní objekt do Nalžovského potoka.
- Zruší se 10 zděných vpustošachet na stokách B5, B6, B2, A, A3 a A1 - a nahradí se novými betonovými šachtami s monolitickým dnem
- Zruší se 9 ks stávajících vpustí.
- Opraví se 15 ks poklopů kanalizace do nových nivelet.

### **SO 304 - Rekonstrukce zatrubnění potoka** v km 57,300 - 58,255 úseku provozního staničení silnice I/22

- řeší odstranění stávajícího zatrubnění a nové zatrubnění potoka pomocí železobetonových rámových prefabrikátů se světlou výškou 0,8 m a světlou šířkou 1,4 m v délce 67,80 m. Zastropení stávajícího zatrubnění pod místní silnicí je v délce 7 m. Celková délka řešeného úseku je 74,80 m. Pro uložení prefabrikátů se musí odbourat cca 0,3 m ze dne stávajícího koryta. Uloží se na podkladní beton a šterkové lože. V trase zatrubnění jsou navrženy dva revizní kusy s poklopem.
- Část stávajícího zatrubnění v délce 7 m se odhalí, pročistí, upraví se výška jejich stěn a položí se nové zastropení ze staveništních prefabrikátů. Pozemky 1897/5 a 1856/1 v k.ú. Nalžovské Hory.

orientační určení polohy záměru (JTSK): X = 1117052.48, Y = 816888.30  
 X = 1117041.37, Y = 816820.59

**SO 310 - Zасыпání studny.**

- řeší likvidaci stávající studny vybudovanou v první polovině 20. století, jejíž poklop se nachází pod vrstvami asfaltu v rekonstruované ploše parkoviště. Přesná poloha nevyužívané studny a ani její technické údaje nejsou známi - v projektu označena poloha pouze informativně. Zасыпání studny se provede po předchozím posouzení hydrogeologem a jeho odsouhlasení postupu prací.

Pozemek 1852/1 v k.ú. Nalžovské Hory.

orientační určení polohy záměru (JTSK): X = 1117253.25, Y = 817187.71

**SO 320 - Přeložka vodovodu v km 57,495**

- kvůli kolizi vodovodu s opěrnou zdí (SO 251) a přeložkou kanalizace (SO 303). Materiál přeložky se předpokládá z PEHD potrubí PE 100 DN 110, PN 10 délky cca 45,88 m. V km 57,744 je začátek vodovodní přípojky PE DN 32 PN10 délky 32,58 m pro dům č.p. 40 ze stávajícího vodovodu PEHD DN 110 v souběhu se stávající trasou Pozemky 1856/1, 1851/5, 1851/4, 149/20, 149/7, 149/25, 149/24 v k.ú. Nalžovské Hory.

orientační určení polohy záměru (JTSK): X = 1117166.00, Y = 817121.08

X = 1117143.44, Y = 817082.72

**Odůvodnění:**

Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí obdržel dne 20.01.2025 žádost změnu povolení, a to o prodloužení platnosti povolení č.j. MH/12496/2022, sp.zn. MH/07837/2022 ze dne 28.10.2022, které nabylo právní moci dne 18.2.2023 k stavebnímu záměru „I/22 Nalžovské Hory - silniční průtah s vodohospodářskými objekty SO 303 - Rekonstrukce jednotné kanalizace v km 57,461, 57,495, 57,740 a 57,718 ; SO 304 Rekonstrukce zatrubnění potoka v km 57,300 - 58,255 usek provozního staničení silnice I/22 ; SO 310 - likvidace studny; SO 320 Přeložka vodovodu v km 57,495 “.

Žadatelem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci č.p. 546/56, 14000, Praha 4-Nusle, kterého zastupuje PUDIS a.s., IČO 45272891, Podbabská č.p. 1014/20, 160 00 Praha 6-Bubeneč.

Žádost byla doložena stanoviska vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury

ČEZ Distribuce, a.s.  
AQUAŠUMAVA s.r.o.  
České radiokomunikace a.s.  
T-Mobile CR a.s.  
CETIN a.s.  
ČEZ ICT Services, a.s.  
Telco Pro Servis a.s.  
Ministerstvo Obrany ČR  
Šumava Net s.r.o.  
Pudis a.s.  
Město Nalžovské Hory

- plná moc

Podle ustanovení stavebního zákona a správního řádu vyrozuměl příslušný stavební úřad o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení všem známým účastníkům řízení pod č.j. MH/04775/2025 ze dne 21.03.2025 s upozorněním, že mohou závazná stanoviska a námítky, popř. důkazy uplatnit nejpozději ve lhůtě 10 dnů od doručení oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Účastníkům řízení byla dána možnost v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu se vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Účastníci řízení se ve stanovené lhůtě nevyjádřili k podkladům rozhodnutí.

**Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje se sídlem v Plzni podáním učiněným u Městského úřadu Horažďovice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Martin Škoda  
vedoucí odboru životního prostředí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Horažďovice a příslušného obecního úřadu a zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněné Městským úřadem Horažďovice způsobem umožňující dálkový přístup.

Za den vyvěšení se považuje den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenu, byla-li splněna i podmínka zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.

Úřední deska:

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

.....  
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Dálkový přístup:

Zveřejněno dne: ..... Sejmuto dne: .....

.....  
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění a sejmutí oznámení.

**Obdrží:**

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu

PUDIS a.s., IDDS: hd4fwa5

sídlo: Podbabská č.p. 1014/20, 160 00 Praha 6-Bubeneč

zastoupení pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-

Nusle

Lamela Electric, a.s., IDDS: hwiev5y

sídlo: Vodní č.p. 147, Sušice I, 342 01 Sušice 1

Západočeské konzumní družstvo Sušice, IDDS: tp2cn7u

sídlo: náměstí Svobody č.p. 135, Sušice I, 342 01 Sušice 1

Město Nalžovské Hory, IDDS: hhubtrf

sídlo: Stříbrné Hory č.p. 104, Nalžovské Hory, 341 01 Horažďovice

Klatovské rybářství - správa a.s., IDDS: x93quw6

sídlo: K Letišti č.p. 442, Klatovy II, 339 01 Klatovy 1

Město Horažďovice - úřední deska, veřejná vyhláška, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice

zastoupení pro: Město Horažďovice, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice

Dotčené správní orgány a další právnické subjekty

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, IDDS: p36ab6k

sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Klatovy, IDDS: samai8a

sídlo: Skrétova č.p. 1188/15, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

AQUAŠUMAVA s.r.o., IDDS: 6q5usby

sídlo: Chudenín č.p. 30, 340 22 Nýrsko

Vlastníci sousedních pozemků, kteří mohou být záměrem přímo dotčeni identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:

parc. č. 142, 144/2, 149/2, 149/9, 149/26, 155/2, 1851/6, 1851/8, 1852/1, 1854/1, 1855/2, 1856/5, 1944, st. 160/1, st. 160/2, st. 160/3, st. 121/1, st. 122, st. 127, st. 136, st. 138, st. 139, st. 209, st. 228, st. 284.