MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE
Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
Odbor výstavby a územního plánování

Naše č.j.: MH/15890/2026
Spisová značka: MH/15870/2026

Vyřizuje: Ing. Jitka Vašková
Telefon: 371 430 545
E-mail: vaskova@muhorazdovice.cz

Datum: 18.11.2026

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. e) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a stavební úřad dle ust. § 107a písm. a) vodního zákona a podle § 30 odst. 1 písm. f), § 30 odst. 3 písm. a) a § 34a zákona č. 283/2021, stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost účastníků řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu, kterou dne 2.10.2026 podalo

město Nalžovské Hory, IČO 00255866, Stříbrné Hory 104, Nalžovské Hory, 341 01 Horažďovice,
CZ-NACE 44110

a po posouzení záměru podle § 55a vodního zákona a § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 197 a 211 stavebního zákona

povoluje

záměr:

„Nalžovské Hory - Průtah - Splašková kanalizace - náměstí“.

Projektovou dokumentaci „Nalžovské Hory – Průtah – Splašková kanalizace - náměstí“ zpracovala Ing. Martina Hřebeková, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 0101643 v srpnu 2026.

Popis stavby:
Stavba gravitační splaškové kanalizace v části města Nalžovské Hory

Kanalizace:
stoka B (Kamenina DN 500) o celkové délce 152,3 m
stoka B6 (Kamenina DN 300) o celkové délce 57,7 m.

Součástí stavby bude i přepojení 8 kanalizačních přípojek DN 150, PVC SN16 o celkové délce 67,4 m.

Účel:
Odvádění splaškových vod

údaje o místu:

kraj:	Plzeňský
obec:	Nalžovské Hory
katastrální území:	Nalžovské Hory

pozemek:	1852/1 (ostatní plocha), 1854/2 (ostatní plocha), 1854/3 (ostatní plocha), 1854/7 (ostatní plocha), 1856/2 (ostatní plocha)
č.h.p.:	1-08-01-1000-0-00
hydrogeologický rajón:	6310 - Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy
název a kód vodního útvaru:	HVL_1210 Černíčský potok od pramene po ústí do toku Otava
vodní tok IDVT:	10240338 bezejmenný vodní tok
umístění jevu vzhledem k břehu:	pravý

určení polohy záměru (JTSK):

začátek stavby	X = 1117197.9, Y = 817151.6
konec stavby	X = 1117300.6, Y = 817233.7

minimální vzdálenost od hranic pozemků:	stavba je až k hranicím sousedních pozemků
území dotčené vlivy stavby:	st. p. 126, 127, 121/1, 122, 228, 123, 124, 125/2, 125/1, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 223, 17/1, 17/2, 16, 15, 14, 11/1, 11/2, 10, 9, 6, 5, 4, 2, 206, 8/1, 8/2, 13, 25, 27, 21/1, 22, 40/1, 41, 321, 43, 47, 48/2, 49, 48/1, 46, 45, 44, 36, 34, 33, 32, 35, 29, 28, 69/1, 70, 71, 72/1, 72/3, 72/2, 84, 85/1, 86, 66, 65, 63/1, 62/2, 62/1, 61, 60, 59, 57, 54/2, 63/2, 64, 52, 51/2, 277/3, 176, 214, 18/1, parc. č. 1851/3, 1851/5, 1852/1, 1853,1854/2, 1854/3,1854/7, 1856/3, 127/1, 1871, 147/1, 13, 18, 7, 6, 147/2, 4/1, 1877/6, 3/2, 22/1, 23, 24, 25, 1875/2, 1854/4, 82, 87, 84, 71/1, 69, 68, 70/1, 29, 32/1, 30, 32/3, 1874/2, 32/2, 35/5, 35/3, 41/2, 41/1, 1875/1, 1854/9, 43, 42, 45/2, 1043/36, 48, 1856/7, 97, 95, 94/1, 88, 52, 1854/1, 1856/6, 1856/1, 1854/5, 1856/3 v k. ú. Nalžovské Hory

<u>údaje o předmětu rozhodnutí:</u>

název kanalizačního systému:	kanalizace pro veřejnou potřebu města Nalžovské Hory
povolované vodní dílo:	stoková síť
kanalizační soustava:	kanalizace pro veřejnou potřebu
charakter kanalizační soustavy:	oddílná splašková
počty oddělených částí systému:	stoková síť
počet napojených obcí:	1

<u>stoková síť:</u>

druh stokové sítě:	gravitační
celková délka stok:	210 m
délky stokové sítě dle druhu stokové sítě:	
gravitační:	210 m
nejmenší jmenovitá světlost stoky:	300 mm
největší jmenovitá světlost stoky:	500 mm
počet povolovaných odlehčovacích komor:	0
počet povolovaných čerpacích stanic:	0

Stanovuje podmínky pro umístění, provedení a užívání stavby v souladu s ust § 197 odst. 1 písm. b) stavebního zákona a § 55a odst. 6 vodního zákona:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace dokumentaci „Nalžovské Hory – Průtah – Splašková kanalizace - náměstí“ ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala Ing. Martina Hřebeková, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 0101643 v srpnu 2026; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání se stavebním úřadem.
2. Budou splněny a respektovány podmínky realizace stavby plynoucí z vyjádření vlastníků či správců veřejné technické infrastruktury.

3. Před zahájením zemních prací objednat u firmy AQUAŠUMAVA vytýčení trasy vodovodu a kanalizace přímo na staveništi. Společnost AQUAŠUMAVA si vyhrazuje právo nařídit provedení kopaných sond pro upřesnění místa trasy. Křížení sítí bude kolmé, v případě souběhu sítí budou odstupy minimálně 1,5 m od vnější hrany potrubí. Je potřeba upozornit pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodného nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy nepoužívali žádných mechanických prostředků.
4. Odkryté vedení vodovodu a kanalizace zabezpečit proti poškození.
5. Nad trasou vodovodu a kanalizace v blízkosti uzávěrů armatur dodržet zákaz přejíždění těžkými vozidly, dokud nebude provedena ochrana vodovodu a kanalizace proti mechanickému poškození.
6. Při provádění zemních prací vyzvat společnost AQUAŠUMAVA k provedení kontroly před zakrytím vodovodu a kanalizace, zda nejsou viditelně poškozeny a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky.
7. Každé poškození vodovodu nebo kanalizace neprodleně oznámit firmě AQUAŠUMAVA.
8. Při provádění zemních prací postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání kanalizace a vodovodu. Realizaci stavby provede stavební firma s příslušným oprávněním.
9. Před obsypem potrubí bude společnost AQUAŠUMAVA vyzvána min. 3 dny předem ke kontrole.
10. Splaškové vody budou odváděny kanalizační přípojkou do vybudované splaškové kanalizace. Do splaškové kanalizace nesmí být v žádném případě napojeny vody balastní (srážkové, podzemní a drenážní vody).
11. Nová splašková kanalizace bude vyhotovena z potrubí kamenina DN 500 a kamenina DN 300, alternativně je možné zvolit potrubí PVC-U-SN 16.
12. Kanalizace i kanalizační přípojky budou vodotěsné včetně šachet, bude provedena zkouška vodotěsnosti, k níž musí být přizván zástupce provozovatele. V případě použití betonových šachet musí být dílce šachet utěsněny elastomerovým těsněním, spoje šachet následně přestěrkovány hmotami k tomu určenými. Zakazuje se použití montážních a lepících pěn ve spojích a spárách.
13. K výstavbě kanalizačních přípojek smí být použito potrubí minimálně DN 150, min. SN 16.
14. Napojení kanalizační přípojky na kanalizační sběrač bude v souladu s platnými ČSN.
15. Kanalizace a kanalizační přípojky budou zaměřeny oprávněným geodetem v JTSK a předána provozovateli kanalizace v podobě grafické a digitální (formát dgn, dxf, dwg) nejpozději do jednoho měsíce po ukončení stavby.

Odůvodnění:

Dne 2.10.2026 podalo město Nalžovské Hory, IČO 00255866, Stříbrné Hory 104, Nalžovské Hory, 341 01 Horažďovice, žádost o povolení výše uvedené stavby s názvem „Nalžovské Hory – Průtah – Splašková kanalizace - náměstí“. Žadatele na základě plné moci zastupuje AQUAŠUMAVA s.r.o, IČO 64832911, Chudenín 30, 340 02 Nýrsko.

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

Podklady žádosti:

Projektová dokumentace s ID SR00X02IAJCL.

Stavební úřad vyrozuměl písemností ze dne 12.10.2026 pod č.j. MH/15888/2026 o zahájení řízení všechny známé účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta. Současně stavební úřad podle § 189 odst. 1 stavebního zákona určil lhůtu, do kdy mohou uplatnit dotčené orgány závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky. A upozornil, že k později uplatněným námitkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve.

Stavební úřad přezkoumal žádost podle § 184 až § 193 stavebního zákona a podle § 55a vodního zákona a projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány.

Stanoviska sdělili:

Městský úřad Horažďovice, vydal dne 15.9.2026 pod č.j. MH/14152/2026 jednotné environmentální závazné stanovisko k záměru Z/2026/158106, jehož závěrem je, že posuzovaný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný bez stanovených podmínek.

Městský úřad Horažďovice, odbor památkové péče vydal dne 16.9.2026 pod č.j. MH/14257/2026 závazné stanovisko k záměru, jehož závěrem je, že posuzovaný záměr je přípustný bez podmínek.

Stanovisko správce povodí vydalo Povodí Vltavy, státní podnik dne 19.8.2026 pod č.j. PVL-48186/2026/140 stanovisko, ve kterém je uvedeno:

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Horní Vltavy dle ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými dokumenty.

Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem je předložený záměr možný a není v rozporu s chráněnými zájmy danými tímto zákonem. S vydáním povolení záměru souhlasí bez připomínek.

Provozovatel vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu společnost AQUAŠUMAVA s.r.o. vydal dne 15.9.2026 souhlas za následujících podmínek:

1) V místě napojení přípojek se nachází stávající vodovod a kanalizace. Stavebník je povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození vodovodu a kanalizace stavebními pracemi a to zejména:

a) před zahájením zemních prací objednat u firmy AQUAŠUMAVA s. r. o. vytýčení trasy vodovodu a kanalizace přímo na staveništi (p. Oliberius 602 786 620)
b) naše firma si vyhrazuje právo nařídit provedení kopaných sond pro upřesnění místa trasy
c) dle zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích § 23 je ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok prostor v jejich bezprostřední blízkosti, určený k zajištění jejich provozuschopnosti (do průměru 500 mm je 1,5 m, nad průměr 500 mm je 2,5 m). V ochranném pásmu lze s písemným souhlasem vlastníka, popř. provozovatele:

- provádět zemní práce, stavby, umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení
- vysazovat trvalé porosty
- provádět skládky
- provádět terénní úpravy

d) křížení sítí bude kolmé, v případě souběhu sítí budou odstupy minimálně 1,5 m od vnější hrany potrubí.
e) upozornit pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodného nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy nepoužívali žádných mechanických prostředků
f) odkryté vedení vodovodu a kanalizace zabezpečit proti poškození
g) nad trasou vodovodu a kanalizace v blízkosti uzávěrů armatur dodržet zákaz přejíždění těžkými vozidly, dokud nebude provedena ochrana vodovodu a kanalizace proti mechanickému poškození.
h) při provádění zemních prací vyzvat naši firmu k provedení kontroly před zakrytím vodovodu a kanalizace, zda nejsou viditelně poškozeny a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky. (p. Oliberius 602 786 620)
i) každé poškození vodovodu nebo kanalizace neprodleně oznámit naší firmě.
j) Při provádění zemních prací postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání vodovodu.

2) Splašková kanalizace

a) Splaškové vody budou odváděny kanalizační přípojkou do nově vybudované splaškové kanalizace.

b) Nová splašková kanalizace bude vyhotovena z potrubí kamenina DN500 a kamenina DN300, alternativně je možné zvolit potrubí PVC-U-SN 16

c) Kanalizace i kanalizační přípojky budou vodotěsné včetně šachet, bude provedena zkouška vodotěsnosti, k níž musí být přizván zástupce provozovatele.

d) V případě použití betonových šachet musí být dílce šachet utěsněny elastomerovým těsněním, spoje šachet následně přestěrkovány hmotami k tomu určenými. Zakazuje se použití montážních a lepících pěn ve spojích a spárách.

e) Výstavbě kanalizačních přípojek smí být použito potrubí minimálně DN 150 mm, min SN16.

f) Do splaškové kanalizace nesmí být v žádném případě napojeny vody balastní (srážkové, podzemní a drenážní vody).

g) Před obsypem potrubí budeme vyzváni ke kontrole minimálně 3 dny předem.

h) Napojení kanalizační přípojky na kanalizační sběrač bude v souladu s platnými ČSN.

i) Realizaci stavby provede stavební firma s příslušným oprávněním.

3) Povinnost stavebníka

a) Kanalizace a kanalizační přípojky budou zaměřeny oprávněným geodetem v JTSK a předána provozovateli kanalizace v podobě grafické a digitální (formát dgn, dxf, dwg) nejpozději do jednoho měsíce po ukončení stavby.

Podmínky týkající se povolované stavby byly uloženy ve výroku rozhodnutí jako podmínky č. 3 až 15.

Vyjádření vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury uvedených v digitální technické mapě na pozemcích stavby:

CETIN a.s., č.j: 221185/26 s platností vyjádření do 18.8.2028, dle kterého dojde ke kolizi a za dodržení podmínek souhlasí s provedením stavby.

ČEZ Distribuce, a.s. zn: 001181047241 ze dne 19.8.2026, dle kterého dojde ke kolizi a stanovil podmínky, za kterých souhlasí s projektovou dokumentací.

Město Nalžovské Hory č.j. NH 363/2026 ze dne 25.9.2026

Stavební úřad nezahrnul do podmínek rozhodnutí odkazy na stanoviska a vyjádření (dále jen „vyjádření“) vlastníků a provozovatelů veřejné technické infrastruktury, které jsou nedílnou součástí dokladové části projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Podmínky k realizaci stavby dané vyjádřeními stavební úřad neuvádí ve výrokové části rozhodnutí, neboť vyplývají ze zákonných ustanovení jednotlivých provozovatelů veřejně technické infrastruktury. Je uvedena pouze podmínka č. 2 o splnění podmínek vyjádření, stanovisek a jiných opatření jednotlivých správců příp. vlastníků veřejně technických sítí, týkající se zejména provádění stavby.

Podle § 187 odst. 2 stavebního zákona byly předloženy tyto souhlasy vlastníků pozemků:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle k pozemku p.č. 1856/1 v k.ú. Nalžovské Hory

Povolovaná stavba kanalizace pro veřejnou potřebu je chráněna ochrannými pásmy v souladu s ust. § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Účastníci se nevyjádřili k podkladům rozhodnutí.

Posouzení vodoprávního stavebního úřadu:
Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona a § 55a vodního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem a vodním zákonem, předpisy vydanými k jejich provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace splňuje obecné požadavky na výstavbu. Uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva účastníků řízení. Dle územního plánu se povolovaná stavba nachází v ploše smíšené obytné. Povolovaná stavba je vodním dílem a stavbou veřejné infrastruktury dle ust. § 10 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, tato stavba lze umístit do plochy smíšené obytné.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Rozhodnutí je doručováno v souladu s ust. § 188 odst. 4 stavebního zákona.

Stavební vodoprávní úřad na základě předložených dokladů posoudil vliv záměru na stav/potenciál vodních útvarů a došel k závěru, že z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horní Vltavy (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu a potenciálu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Město Nalžovské Hory, Stříbrné Hory č.p. 104, Nalžovské Hory, 341 01 Horažďovice
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Mgr. Robert Flachs
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. c) ve výši 9 000 Kč byl zaplacen dne 14.10.2026.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Horažďovice a příslušného obecního úřadu a zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněné Městským úřadem Horažďovice způsobem umožňující dálkový přístup.

Za den vyvěšení se považuje den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li splněna i podmínka zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.

Úřední deska:

Vyvěšeno dne: …….……. Sejmuto dne: …….

…….……
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Dálkový přístup:

Zveřejněno dne: …….……. Sejmuto dne: …….

…….……
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění a sejmutí oznámení.

Rozdělovník:
Účastníci řízení podle § 182 stavebního zákona a podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:
AQUAŠUMAVA s.r.o., IDDS: 6q5usby
sídlo: Chudenín č.p. 30, 340 02 Nýrsko
zastoupení pro: Město Nalžovské Hory, Stříbrné Hory 104, Nalžovské Hory, 341 01 Horažďovice

Doručuje se veřejnou vyhláškou:
Účastníci řízení podle § 182 stavebního zákona a podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

Vlastníkům sousedních pozemků a těm, kdo mají právo odpovídající věcnému břemenu na těchto pozemcích:

st. p. 126, 127, 121/1, 122, 228, 123, 124, 125/2, 125/1, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 223, 17/1, 17/2, 16, 15, 14, 11/1, 11/2, 10, 9, 6, 5, 4, 2, 206, 8/1, 8/2, 13, 25, 27, 21/1, 22, 40/1, 41, 321, 43, 47, 48/2, 49, 48/1, 46, 45, 44, 36, 34, 33, 32, 35, 29, 28, 69/1, 70, 71, 72/1, 72/3, 72/2, 84, 85/1, 86, 66, 65, 63/1, 62/2, 62/1, 61, 60, 59, 57, 54/2, 63/2, 64, 52, 51/2, 277/3, 176, 214, 18/1, parc. č. 1851/3, 1851/5, 1853, 127/1, 1871, 147/1, 13, 18, 7, 6, 147/2, 4/1, 1877/6, 3/2, 22/1, 23, 24, 25, 1875/2, 1854/4, 82, 87, 84, 71/1, 69, 68, 70/1, 29, 32/1, 30, 32/3, 1874/2, 32/2, 35/5, 35/3, 41/2, 41/1, 1875/1, 1854/9,

43, 42, 45/2, 1043/36, 48, 1856/7, 97, 95, 94/1, 88, 52, 1854/1, 1856/6, 1856/1, 1854/5, 1856/3 v katastrálním území Nalžovské Hory

Vlastníkům sousedních staveb na sousedních pozemcích a těm, kdo mají právo odpovídající věcnému břemenu na těchto stavbách:

Nalžovské Hory, Stříbrné Hory č.p. 1, č.p. 8, č.p. 7, č.p. 6, č.p. 3, č.p. 2, č.p. 83, č.p. 115, č.p. 119, č.p. 82, č.p. 90, č.p. 118, č.p. 81, č.p. 109, č.p. 80, č.p. 121, č.p. 71, č.p. 72, č.p. 73, č.p. 74, č.p. 75, č.p. 76, č.p. 78, č.p. 114, č.p. 79, č.p. 126, č.p. 70, č.p. 69, č.p. 136, č.p. 84, č.p. 91, č.p. 92, č.p. 94, č.p. 95, č.p. 96, č.p. 97, č.p. 122, č.p. 62, č.p. 63, č.p. 64, č.p. 66, č.p. 58, č.p. 57, č.p. 56, č.p. 67, č.p. 60, č.p. 61, č.p. 48, č.p. 47, č.p. 46, č.p. 45, č.p. 93, č.p. 35, č.p. 34, č.p. 33, č.p. 106, č.p. 111, č.p. 120, č.p. 125, č.p. 103, č.p. 102, č.p. 101, č.p. 100, č.p. 98, č.p. 104, č.p. 105, č.p. 52 a č.p. 89, Nalžovské Hory, Nalžovy č.p. 29 a č.p. 22

Dotčené orgány:
Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice
Městský úřad Horažďovice, odbor památkové péče, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice

Správce vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu:
AQUAŠUMAVA s.r.o., IDDS: 6q5usby
sídlo: Chudenín č.p. 30, 340 02 Nýrsko

Správce povodí:
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

Hlavní projektant:
Martina Hřebeková, IDDS: 2gynktb

Obec:
Město Nalžovské Hory, IDDS: hhubrtf
sídlo: Stříbrné Hory č.p. 104, Nalžovské Hory, 341 01 Horažďovice

<u>Veřejnou vyhlášku vyvěsí:</u>
Městský úřad Horažďovice
Městský úřad Nalžovské Hory